



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Ставропольскому краю (по Благодарненскому городскому округу и Туркменскому
району)

г. Благодарный, ул. Вокзальная, 58, тел. 8(86549) 5-05-11, факс 8(86549) 5-05-11,
электронная почта Blagodar77@bk.ru

номера телефонов доверия:

1. МЧС России – 8(495)617-20-59

2. Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99

Предписание № 191/1/127

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа
№ 13» законному представителю юридического лица – директору Савченко Е.П.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности,
имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) начальника ОНД и ПР УНД и ПР
ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю (по Благодарненскому городскому округу и
Туркменскому району) подполковника внутренней службы Ермакова А.В. № 191 от «01»
июля 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69 ФЗ «О пожарной
безопасности» в период с 31 июля 2019 г. по 27 августа 2019 г. проведена внеплановая проверка.

Старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Ставропольскому краю (по Благодарненскому городскому округу и Туркменскому
району) капитан внутренней службы Плеханов Николай Юрьевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному
надзору, проводившего (их) проверку,

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №
13»

Юридический адрес: Ставропольский край, Благодарненский район, с. Мирное, ул.
Пролетарская, 21 «А», фактический адрес: Ставропольский край, Благодарненский район, с.

Мирное, ул. Пролетарская, 21 «А»

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МОУ «СОШ № 13» Савченко Е.П.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предпи сания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по	Срок устранения нарушения обязательны х требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнении)

1	2	3	4	5
1.	Автоматическую пожарную сигнализацию, систему оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией установить в зданиях в соответствии проектными решениями, требованиям нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.	ППР РФ п. 61	01.08.2020 г.	
2.	Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками пожаротушения, или дымоудаления, оповещения, инженерным оборудованием должно осуществляться при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «И». 1	ФЗ № 123 п.3 ст.4, СП5.13130.2009 п. 14.	01.08.2020 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по Ставропольскому краю (по Благодарненскому городскому округу и Туркменскому району) капитан внутренней службы



« 27 » августа 20 19 г. Н.Ю. Плеханов

Предписание для исполнения получил:

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13» законный представитель юридического лица – директор



(подпись)

« 27 » августа 20 19 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13»

ОКПО 50244658, ОГРН 1022602421490

ИНН/КПП 2605011379/260501001

356415, Ставропольский край,

Благодарненский район,

с. Мирное, ул. Пролетарская, д. 21а

E-mail: mirnosksh13@inbox.ru

Тел: (8-86549) 2-66-85 факс (8-86549) 2-66-85

№ 430 от 03.08.2020 г.

Начальнику ОНД и ПР (по
Благодарненскому городскому
округ и Туркменскому району)
УНД и ПР ГУ МЧС России
по Ставропольскому краю
подполковнику внутренней службы
А.В. Ермакову

На № _____ от _____

Ответ на предписание по устранению нарушений обязательных
требований пожарной безопасности № 191/1/127 от 27.08.2019 года.

В Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа № 13» устранены нарушения и проведена
проверка АПС ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение Федеральной
противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по
Ставропольскому краю, которые были выявлены в ходе проверки 27.08.2019,
протокол прилагается.

И.о. директора
муниципального
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 13»



А.Г. Клычёва